

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.: 1097/Comp NBC/2025

Dated: 06/12/2025

Certified that the existing building Beena Public School (name of the building or premises) at Audhe, Lathriya Crossing NH-2 VNS (address) comprised of N/O basement(s) and (6+4) upper floors owned/occupied by Beena Public School, Audhe, Lathriya Crossing NH-2 VARANASI-221011 (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building Code Rules, and verified by the officers concerned of POWOD (Name of Department/Govt.) on 06/12/2025 (date of inspection) in the presence of Principal, Beena Public School (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII (X/XII) with effect from 06/01/2026 for a period of * Five * years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. X
2. X
3. X
4. X

Issued on: 06/12/2025 at: Varanasi by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal

Name: Dhanraj Yadav

Designation:

Name & Address of Department/Office:

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only.

*The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single PDF.

Beena Singh
MANAGER
BEENA PUBLIC SCHOOL
VARANASI

Prakash Choudhary
PRINCIPAL
BEENA PUBLIC SCHOOL
VARANASI

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट:-

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	हाँ
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है।	हाँ सेट बैक में पार्किंग नहीं है।
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ ज्वलनशील सामग्री प्रयोग नहीं की गयी
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैव है?	हाँ
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंड क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
वाराणसी

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	

Naal
सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 वाराणसी